



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Рег. № 99-337/28.07.2014 г.

**ДО**

**ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**

**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И  
РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОФИСИ НА СЛУЖБАТА ПО  
ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (СГКК) -  
ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПАРТЕР И ПЪРВИ  
ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГР.  
ПЛОВДИВ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” № 3”**

**НА ВАШИ ИЗХ.№76/25.07.2014 г. и ИЗХ.№112/28.07.2014 г.**

**Относно:** Разяснение по постъпило запитване Рег. № 99 – 337/25.07.2014 г. и Рег. № 99 – 337/28.07.2014 г. по откритата, с Решение № РД-19-22 от 22.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с горесцитираната обществена поръчка, АГКК предоставя следните разяснения на постъпили въпроси от потенциални участници:

**ВЪПРОСИ:**

**По запитване с Рег. № 99 – 337/25.07.2014 г:**

1. Ще ни бъдат ли предоставени проектите, въз основа на които ще се извършват строително-монтажните и ремонтни работи по поръчката?
2. Каква е процедурата по извършване на оглед на обекта?
3. В КС по част: „Архитектура и Конструкции” е посочена позиция „Ремонт и реновиране на стар асансьор”, а в Техническата

спецификация е предвидена „Подмяна на съществуващ асансьор”. Моля да ни представите технически характеристики на асансьорната уредба и да поясните как да оферираме съответната позиция - подмяна или ремонт?

**По запитване с Рег. № 99 – 337/28.07.2014 г:**

4. Има ли изготвен идеен проект по части за обекта по поръчката? Ако, отговорът е да, молим същия да ни бъде представен или да окажете място и начин за запознаване с него.

Молим да представите чертежи и детайли:

- 1.1 С разстерите на дограмата;
- 1.2 Вид и цвят на гумираната настилка;
- 1.3 Цветовете на саморазливната настилка;
- 1.4 За таван светещ-плексиглас и таван „Баристол”;
- 1.5 Вида и цвят на материала за каменните первази/плотове/ и при колони;
- 1.6 Вид и цвят на ламперията от МДФ- фурнир или лакиран;
- 1.7 Детайл за иноксова емблема АГКК;
- 1.8 Детайл и цвят на гишетата(работни маси), Бюро работно с подвижен контейнер, Заседателна маса, Маса кръгла;
- 1.9 Кухненски бокс -горен и долен ред шкафове?
- 1.10 Диваните от кожа или плат?
- 1.11 Описание на ремонта и реновирането на стария асансьор;
- 1.12 Инвалидна платформа - тип, спирки, товаримост;
2. Относно металните архивни шкафове:
  - 2.1 Стилажи или шкафове са описани в КС;
  - 2.2 Ако може да се посочи дълбочината на шкафовете;
  - 2.3 Вратите на шкафовете: на панти или плъзгащи се;
  - 2.4 Брой на рафтовете във височина;
3. По част Електро:
  - 3.1 Вид на комуникационен шкаф, размери, брой на телефонните постове, начин на монтиране-стоящ или на стеба;
  - 3.2 Схеми на всички ел. табла заложи в КС;
  - 3.3 Чертежи за силова и осветителна инсталация;

Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви уведомяваме както следва:

**Въпрос 1 и Въпрос 4:**

Работният и интериорният проект, въз основа на които ще се извършват строително-монтажните и ремонтни работи по поръчката са качени на сайта на АГКК, в раздел „Профил на купувача - обществени поръчки”.

**Въпрос 2:**

Извършване на оглед на обекта ще се извършва съгласно следният график одобрен от началникът на СГКК-Пловдив:

- Вторник 15:30ч. - 17:00ч.
- Петък 15:30ч. - 17:00ч.

**Въпрос 3 и Въпрос 4, т 1.11:**

От изпълнителя се изисква да извърши ремонт и реновиране на стар асансьор, съгласно посоченото в количествено-стойностната сметка, а не подмяна на съществуващ асансьор.

Техническите характеристики на асансьорната уредба са следните:

- Двускоростен асансьор за 6 лица;
- При ремонта са подмяна са:
  - кабели;
  - въжета;
  - реновиране на кабината;
  - монтаж на разговорни устройства;
  - бутониери;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (П)**

**инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ**