



ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Относно:** Постъпило запитване с рег. 99-30/15.01.2018 г., по открита процедура с предмет: *„Проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция и ремонт на сгради на АГКК и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции*, открита с Решение № РД-19-27/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения:

**Въпрос:**

Предвижда ли Възложителя външно топлоизолиране (саниране) на ограждащите елементи-стени и покриви на сгради в настоящата обществена поръчка и съответно постигане на клас на енергопотребление според Наредба 7 от 2004 г.?

**Отговор:**

Съгласно техническата спецификация (III. Фази на проектната разработка, Част Архитектура - осигуряване на топло и хидроизолациите) се има предвид външна топлоизолация на сградата. Същото е посочено и в Част Топлотехническа ефективност – Работният проект да включва топлотехническо оразмеряване на помещенията, за които се изисква осигуряване на нормена температура, указания за изпълнение на топлоизолацията на ограждащите строителни елементи. Да, необходимо е постигане на клас на енергопотребление според Наредба 7 от 2004г.

**Въпрос:**

Проектанти наети на граждански договор представляват ли според Възложителя трети лица в ЕЕДОП и съответно трябва ли да се подават отделни ЕЕДОП за всеки един от тях?



**Отговор:**

Да, лицата наети на граждански договор се явяват трети лица по смисъла на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, от тях следва да се представи отделен ЕЕДОП и същите трябва да отговарят на изискванията заложиени в ЗОП по отношение на третите лица.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

