



ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

*Относно: Постъпили запитвания с рег. № 99-307/20.09.2017 г. и № 99-307/20.09.2017 г., по открита процедура с предмет „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на Служби по геодезия, картография и кадастър“, открита с Решение № РД-19-16/13.09.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, преписка АОП № 01055-2017-0017*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения:

**Въпрос 1:** В т. 4.4. от Техническата спецификация е описано, че „отворите между рамки и рафтове не трябва да имат никакви издатини“. бихте ли обяснили какво се има предвид, защото не е ясно как едни отвори ще имат издатини. Моля това изречение да отпадне поради неяснота и да остане само уточнението, че „не се допуска окачвачите да се подават под рафта след монтаж“?

**Отговор:** Под описанието, че „отворите между рамки и рафтове не трябва да имат никакви издатини“ се има предвид, че не се допуска окачвачите или каквато и да е друга част или детайл да се подават под рафта или над него след монтажа.

**Въпрос 2:** Допуска ли се елементите от поцинкована ламарина да са в последствие прахово боядисани?

**Отговор:** Не се допуска.

**Въпрос 3:** Възможно ли е да предоставите чертежи на помещенията в които предвиждате да се монтират подвижните архивни стелажи за всички обекти в поръчката?

**Отговор:** В документацията на поръчката е заложено задължително посещение на място, при което участникът може да снеме всички размери, които са му необходими.



**Въпрос 4:** Моля да направите уточнение относно критерия за оценка „най-ниска цена“. Дали се отнася за най-ниска цена спрямо единица архивен носител, спрямо квадратен метър рафтова площ или само като обща цена на доставката?

**Отговор:** Във връзка с вашето запитване е издадено решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация с № РД-19-16/25.09.2017 г.

Изменение е направено в Ценовото предложение, както следва:

Стойност за изпълнение на поръчката на квадратен метър рафтова площ...../словом/ лева без ДДС

Стойност за изпълнение на поръчката на квадратен метър рафтова площ...../словом/ лева с включен ДДС.

И допълване на Техническите предложения 2.1-2.4, със следното изречение:

Подвижните стелажни системи са с общрафтова площ ..... (словом) м2, съгласно чертеж, представляващ, неразделна част от настоящото техническото предложение.

Достъп до същото ще е възможен в „Профил на купувача“, след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

**Въпрос 5:** Ще допуснете ли рафтовете на системата да бъдат с полимерно покритие върху цинк?

**Отговор:** Да.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

