



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Относно: Постъпило запитване с рег. № 99-626/18.12.2018 г. по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“, публикувана с Обява № 07-59(4)/13.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения:

Въпрос:

Моля да поясните дали е допусната техническа грешка в Техническата спецификация и проекто договора, като е изискано превключване на сървърните климатици в режим охлаждане 4 пъти годишно. Моля да уточните периодичността на профилактика на сървърните климатици.

Отговор:

Възложителят изисква извършване на профилактика на сървърните климатици 4 /четири/ пъти годишно, като профилактиката включва и проверка на работата на сървърните климатици в режим „охлаждане“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ.ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

