



Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за участие в процедура при условията на чл.14, ал.4, т.2 ЗОП с предмет:

„Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервисно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала“ № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“.

I. ОБЩА ЧАСТ:

Предмет на настоящото задание е да се посочат основните изисквания и условия за осъществяване на абонаментно поддържане на климатизаторите, монтирани в работни и почивни помещения, в обекти управлявани от администрацията на АГКК. Типът, моделът и броят на монтиралите климатизатори в съответните обекти са посочени в списъци на монтиралите климатизатори по обекти, приложени към документацията.

По-долу са посочени основните дейности, времеви периоди и др., които се изискват от Възложителя за възлагането на абонаментното поддържане на климатизаторите, монтирани в обектите, управлявани от АГКК.

„Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервисно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала“ № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“.

А) абонаментно поддържане на **сървърни климатици** с непрекъснат режим на работа, монтирани в технически помещения (сървърни, тел. централи и др.) в сградите на АГКК.

Изискванията за абонаментно поддържане са:

ПРОФИЛАКТИКА

- Период за абонаментно поддържане: 1 година;

- Извършване на периодичен преглед, включващ проверка и почистване на външен и вътрешен топлообменник, проверка на целостта на електрически връзки и захранване, налягане на хладилния агент, тръбни връзки, състояние на вентилатори, проверка на проходимост на отводнителни тръбички - 2 пъти годишно;

- Почистване на филтри - 2 пъти годишно;

- Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя - 2 пъти годишно.

Изпълнителят изготвя и представя времеви график на провеждане на профилактиката в Службите по геодезия, картография и кадастрър и Централна администрация на АГКК.

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

- Максимално време за реакция при подаване на устна или писмена заявка за отстраняване на възникната повреда - до 2 часа.

Б) абонаментно поддържане на **чилъри, конвектори и климатични камери**, монтирани в сградите на АГКК.

За този вид техника изискванията за абонаментно поддържане са:

ПРОФИЛАКТИКА

- Период за абонаментно поддържане: 1 година;
- Извършване на периодичен преглед, включващ проверка и почистване на външен и вътрешен топлообменник, проверка на целостта на електрически и тръбни връзки, състояние на вентилатори, проверка на проходимост на отводнителни тръбички, налягане на хладилния агент и др. - 2 пъти годишно;
- Почистване на филтри - 2 пъти годишно, съгласувано с Възложителя.

Изпълнителят изготвя и представя времеви график на провеждане на профилактиката в Службите по геодезия, картография и кадастрър и Централна администрация на АГКК

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

- Максимално време за реакция при подаване на устна или писмена заявка за отстраняване на възникната повреда – до 8 часа.

В) абонаментно поддържане на **климатизатори**, монтирани в сградите на АГКК.

За този вид техника изискванията за абонаментно поддържане са следните:

ПРОФИЛАКТИКА

- Период за абонаментно поддържане: 1 година;
- Извършване на периодичен преглед, включващ проверка и почистване на външен и вътрешен топлообменник, проверка на целостта на електрически и тръбни връзки, състояние на вентилатори, проверка на проходимост на отводнителни тръбички, налягане на хладилния агент и др. - 2 пъти годишно;
- Почистване на филтри - 2 пъти годишно, съгласувано с Възложителя.

Изпълнителят изготвя и представя времеви график на провеждане на профилактиката във всяка една Служба по геодезия, картография и кадастрър и Централна администрация на АГКК.

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

- Максимално време за реакция при подаване на устна или писмена заявка за отстраняване на възникната повреда – до 12 часа.

II. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Доставката на нови резервни части за подмяна на повредени агрегати, както и доставката на консумативи /фильтърна материя за въздушни филтри и хладилен агент (газ) се извършва при необходимост. В този случай, възложителят заплаща резервните части и консумативи, а стойността на труда, когато ремонтът не се извършва в специализиран сервис е включен в стойността на абонаментната такса. Резервните части да бъдат нови, нереклими и с гаранционен срок не по - кратък от предвидения от производителя.

Изиска се продължителност на ремонта – до 3 календарни дни.

Когато ремонтът е наложително да се извършва в специализиран сервис, новите резервни части за подмяна на повредени агрегати, както и стойността на вложения труд се заплащат от Възложителя. Видът на ремонтните работи и тяхната стойност предварително се съгласуват с Възложителя и се извършва след писменото съгласие на последния.

Изиска се продължителност на ремонта – до 5 календарни дни, вкл. време за транспорт.

Резервните части да бъдат нови, нереклими и с гаранционен срок не по - кратък от предвидения от производителя.

III. ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Поддръжката на гаранционните климатизатори да се извършва след оторизиране от страна на фирмите доставчици.